

Kędzierzyn-Koźle, 30 kwietnia 2026r.

Komunikat w sprawie jakości wody dostarczanej przez PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.

W związku z otrzymaniem wyników badań wody, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu, informujemy, że woda dostarczana przez PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. m.in. do mieszkańców osiedla Blachownia spełnia parametry jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Jednocześnie PCC Energetyka Blachownia składa na ręce wszystkich Mieszkańców Naszego Miasta przeprosiny za zaistniałą sytuację spowodowaną dostawą wody o pogorszonych parametrach w okresie od godzin wieczornych w sobotę 25.04.2026 do godzin porannych w niedzielę 26.04.2026.

Informujemy, że w ciągu 1 godziny od otrzymania pierwszego zgłoszenia służby PCC zlokalizowały przyczynę zakłócenia jakości wody oraz wyłączyły z ruchu wadliwie działające urządzenie, a następnie przystąpiły do niezwłocznej akcji płukania sieci, która zakończyła się w godzinach porannych w niedzielę 26.04.2026 – przywróceniem jakości wody w najdalszych fragmentach sieci wodociągowej.

z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


Andrzej Brzoza