

KARTA AKTUALIZACJI

Karta aktualizacji nr 1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejścia w życie aktualizacji: 04-06-2014
2. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację: Waldemar Bulla
3. Przyczyny aktualizacji:
 - autopoprawki związane z wprowadzeniem zapisu dotyczącego układów pomiarowo-rozliczeniowych
4. Numery punktów podlegających aktualizacji:
 - a) II.4.7.1.3.
5. Nowe brzmienie punktów Instrukcji:

Pkt II.4.7.1.3.	II.4.7.1.3. Układy pomiarowe półpośrednie i pośrednie muszą być wyposażone w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe. Powyższe nie dotyczy układów pomiarowo-rozliczeniowych pracujących w sieci PCC EB o napięciu 0,5kV, gdzie dopuszcza się w drodze wyjątku, wyłącznie w przypadku symetrycznego obciążenia, za zgodą PCC EB stosowanie dwóch przekładników prądowych i dwóch przekładników napięciowych 500/100 V/V oraz liczników dwusystemowych do pomiaru energii elektrycznej w układzie Arona.
-----------------	--