

Kędzierzyn-Koźle, 1 września 2026r.

Komunikat
w sprawie jakości wody
dostarczanej przez PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich – doszło do zaburzenia przepływów, a następnie do awarii w sieci wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co było bezpośrednią przyczyną pogorszenia jakości tej wody. Odpowiednie służby zostały niezwłocznie powiadomione o wystąpieniu tej sytuacji kryzysowej w celu wydania komunikatu ostrzegawczego dla mieszkańców.

Uszkodzony odcinek sieci został wyłączony z ruchu, a operatorzy sieci wodociągowej PCC Energetyka Blachownia aktualnie prowadzą intensywne płukanie oraz dezynfekcję sieci. Szacujemy, że działania naprawcze powinny zostać zakończone w godzinach wieczornych 1 września 2026 r. Po przywróceniu wymaganej jakości wody zostaną wydane odpowiednie komunikaty.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o czasowe powstrzymanie się od wykorzystywania wody dla celów spożywczych. W celu zabezpieczenia potrzeb bytowych mieszkańców osiedla Blachownia, do czasu całkowitego zakończenia działań naprawczych i potwierdzenia przydatności wody do spożycia, uruchomione zostanie zastępcze źródło dostaw wody w postaci beczkowni, zlokalizowanego przy sklepie „Biedronka” na osiedlu Blachownia przy ul. Tuwima.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane zaistniałą sytuacją.

z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


Andrzej Brzoza